

入札設計図書等に関する質問回答書

令和7年6月24日

都市建設課長

工事（委託業務）番号	7都第321号
工事（委託業務）名	町道111号線 道路排水路改良工事
質 問 事 項	回 答 事 項
○コンクリートブロック工（左岸・右岸）施工パッケージ内訳表19号表歩掛が間知ブロック積になっていますが大型ブロック積でしょうか。 ○胴込・裏込コンクリート施工パッケージ内訳表21号表、胴込・裏込材（碎石）施工パッケージ内訳表22号表のブロックの種類が間知ブロック・緑化ブロックとなっていますが大型ブロックでよろしいでしょうか。 ○採用単価表F0300を公表可能でしたら公表をお願いします。 ○大型土のう製作設置、施工パッケージ内訳表30号表で土砂と購入土が記載されています。購入土でよろしいでしょうか。 ○施工パッケージ内訳表40号表にある高密度ポリエチレン管F0500は単価コードT5462でよろしいでしょうか。	●使用する材料は、大型積ブロック（T1350）ですが、控え35cm、150kg/個以上730kg/個以下の規格品となるため、施工歩掛は<u>間知ブロック積（SPA419）</u>とする。 ●間知ブロック・緑化ブロックとする。 ●非公表となっているため、一般財団法人建設物価調査会発刊、建設物価P388/暗きよ排水管（1）（令和7年度5月1日発行、第1323号）参照すること。 ●購入土で良い。 ●F0500は、任意仮設材として、1現場当たり1回使用分の損率（50%）を県単価（T5462）にかけ合わせた単価となる。土木工事標準積算基準〔Ⅲ〕（参考資料）（令和7年1月20日発行）P③231参照すること。