

回 答 書

石川町総合体育館照明・蓄電池改修設計施工及び ZEB 化改修総合調整業務に係るプロポーザルの提案に関する質問に、次のとおり回答します。

番 号	質 問 内 容	回 答
1	様式 9 見積書について、〔見積内訳〕に各業務の金額を記載する形となっておりますが、企画提案書に記載した追加提案業務の金額は、項目として新たに行追加して記載してもよろしいでしょうか。	行追加によりご対応願います。
2	企画提案書のページ枚数上限について、表紙及び目次は枚数に含まない認識でよろしかったでしょうか。また、枚数の数え方は、片面使いで 10 枚分の認識でよろしかったでしょうか。	企画提案内容を補助するページ（表紙、目次、仕切り（インデックス）、裏表紙など）は、枚数に含みません。また、枚数の数え方も、片面使いにて計数してください。
3	工事において、夜間工事を実施することは可能でしょうか。	本件は 4 週 8 休を基本として工期を見込んでいることから、発注段階では昼間工事のみとさせていただきます。ただし、工事の進捗状況によっては、協議の上、夜間工事に応じることは可能です。
4	要求水準表について 「必要に応じて人感センサを設置し、点滅制御または減光制御を行うこと」「必要に応じて明るさセンサを設置し、点滅制御または減光制御を行うこと」「明るさ検知制御には外光制御機能、タイマースケジュール機能を有すること」となっておりますが、将来の ZEB 化を見据え当施設に必要な提案を行い、協議の上決定するとの理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5	仕様書 第 4 条 第 2 2 (3) ウ について 「天井改修を伴う器具の再配置は行わない。器具寸法は規制サイズを考慮すること。」となっておりますが、既存設備との埋込寸法の差により隙間が空く場合は、リニューアルプレート等を取付ける対応を原則とし、現場調査の結果止むを得ず再配置が必要と判断した場合には、協議の上決定するとの理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。