

募集要項等に関する質問書への回答

石川町道の駅準備室

No.	タイトル	該当箇所					質問	回答
		頁	章	節	○	(○)		
1	事業概要書	1	2	2	2		町と事業者役割分担 開発行為に係る調査設計 計画図をいただけないでしょうか。現況地盤高がどのように整備された状態と考えればよいか配置計画及びコスト試算に必要です。	現在、設計中の図面の提示となります。 予定地は全ての構造物が撤去されますが、地形は現況の状態からの提案をお願いします。 地滑り対策等は、町が提示する図面から敷地利用計画に沿って提案をお願いします。
2	業務要求水準書	2	2	3	2	5	国、県の交付金等 について省エネ等補助金活用の場合のコスト及び申請の取り扱いについてご教授ください。	電気自動車用急速充電設備の提案、省エネ機器等の導入提案、施設整備価格の提案、該当交付金事業の提案をお願いします。 なお、交付金等の申請は町が実施し、事業者には申請に必要な資料作成等の協力をお願いしたいと考えています。
3	予定地概要図 資料 2	3					計画出入り口は、資料 2 を基本とした立ち入り禁止エリアについてはどのような処置を行うかご教授ください。	現在、設計中の図面の提示となります。
4	業務要求水準書	9					案内人の常駐が可能となるスペースを確保と記載があるが、運営者の従業員の設置を意味するものかご教授ください。	石川町観光物産協会職員の配置を予定しています。

No.	タイトル	該当箇所					質問	回答
		頁	章	節	○	(○)		
5	業務用級水準書	9					地域振興機能の付帯施設の中に控室の配置とあるが、具体的な用途をご教授ください。	道の駅就業者を対象とした休憩室として、運営者側での利用を想定しておりますので、必要に応じての提案をお願いします。
6	業務要求水準書	9					防災施設の一時避難施設として備品等を準備とあるが具体的に何をどの程度備蓄するスペースが必要なのか、またその手配は運営者なのかをご教授ください。	非常時でも休憩施設、情報発信施設が利用できるように、衛生消耗品などを運営者が整えることを想定していますが、具体的には定めていません。また、防災備蓄倉庫の設置も想定していません。
7	業務要求水準書	11					電気自動車の急速充電設備の維持管理コストは指定管理料に含まれるのかご教授ください。	現段階では指定管理料に含んでいません。設計終了後に運営事業者と協議したいと考えています。
8	業務要求水準書	36					出荷者協議会を設立は必須かどうかご教授ください。	必須ですが、出荷者協議会に代わる案などがありましたら、提案をお願いします。 本町で考える出荷者協議会は出荷者支援のため、町と事業者が共同で設立・運営する事業を想定しております。 具体的には、出荷時期や出荷量の調整、出荷者の指導などの実施を想定しています。